

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

شماره: ۹۹/۵۳/۹۳/۴۴

شرایط پذیرش بیمه نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا

ایجاد نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا چندین سال است که در کشور به مناسبت های مختلف از جمله شروع سال تحصیلی ، نزدیک شدن عید نوروز و یا بصورت بازارچه های محلی و خیریه و ... صورت گرفته که با توجه به ساختار فیزیکی ساختمانی اینگونه اماکن که عمدتاً از اسکلت فلزی و روکش پارچه ای و یا بصورت غرفه بندی با چوب و حصیری و یا روکش پلاستیکی و برزنتی و می باشند که با توجه به بالا بودن ضریب ریسک آنها از نظر خطر آتش سوزی و یا ضایعات برف و باران و طوفان ، تندباد و گردباد ، سرقت و ... برگزار کنندگان این نوع اماکن تمایل به اکتیاع بیمه نامه از شرکت های بیمه نیز دارند . بنابراین جهت پذیرش بیمه اینگونه اماکن واحدهای صادر کننده بیمه نامه باید به نکات زیر توجه نمایند :

الف - شرایط پذیرش :

- ۱- از پذیرش خطر طوفان ، تندباد ، گردباد و همچنین خسارات ناشی از ضایعات آی باران و ذوب برف و تگرگ و سیل و طغیان آب رودخانه و حتی خطر سرقت ااث و موجودی اکیداً خودداری گردد .
- ۲- لیست حاوی نام صاحب و شماره هرغرفه ، سرمایه و نوع موجودی در هر غرفه از بیمه گذار اخذ و منضم به بیمه نامه و جزء لاینفک آن اعلام گردد .
- ۳- شرط اثبات میزان موجودی و مورد بیمه در بیمه نامه براساس اسناد و مدارک مثبتة بعهدہ صاحبان غرف خواهد بود ، درج گردد .
- ۴- فرانشیز خسارت حداقل بمیزان ده درصد مبلغ خسارت در بیمه نامه د رنظر گرفته شود .
- ۵- با توجه به اینکه مدت برپائی این نوع نمایشگاهها و بازارچه ها کوتاه مدت می باشد اولاً نرخ حق بیمه متناسب با ضریب ریسک باید در نظر گرفته شود ثانیاً تعرفه کوتاه مدت در محاسبه حق بیمه اعمال خواهد گردید .

ب- توصیه های ایمنی مورد توجه کارشناس :

- ۱- از برپایی کل نمایشگاه در زیر یک سقف اکیداً خودداری شده باشد و حتی الامکان ترتیبی اتخاذ گردد که سالنهای متعددی با رعایت فاصله ایمنی از یکدیگر در نظر گرفته شود .
- ۲- راهروهای بین غرف غیرمسقف و روباز باشند .
- ۳- ترتیبی اتخاذ شده باشد که سیم کشی برق داخل راهروها و غرفه ها مناسب و از نوع کابل انتخاب شده و کلید و پریزها از ایمنی کامل برخوردار باشند و ضمناً در زمان تعطیل نمایشگاه برق داخل راهروها و غرفه ها از کلید اصلی خارج از نمایشگاه قطع گردد .
- ۴- از استفاده کردن هرگونه لامپ های پرمصرف و لامپ های مدادی در داخل راهروها و غرفه ها اکیداً خودداری شود و توصیه شود که از لامپ های کم مصرف جهت تامین روشنایی استفاده شود .
- ۵- در صورت وجود یخچال و یا سردخانه در داخل غرفه ها ترتیبی اتخاذ شود که برق آنها به صورت مستقیم و با رعایت اصول ایمنی کامل از کنتور اصلی گرفته شوند تا مشکلی جهت قطع برق داخل غرفه ها وجود نداشته باشد .
- ۶- تابلو استعمال دخانیات ممنوع در داخل غرفه ها و راهروها نصب گردیده و کاملاً توسط غرفه داران و مسئولین حفاظت و کنترل و رعایت گردد .

۷- حتی الامکان نسبت به برقراری لوله کشی آب آتش نشانی و نصب قرقره شیلنگ و یا استقرار کامیون آتش نشانی و آتش نشان اقدام گردد و داخل راهروها و غرفه ها مجهز به کپسولهای آتش نشانی شود . ضمناً نحوه استفاده از تجهیزات مذکور به نگهبانان آموزش داده شود و در تمام مدت بازدید مراجعین افرادی را مسئول نظارت بر امور بنماید .

۸- در تمام مدت برگزاری نمایشگاه محل توسط تعداد کافی نگهبان کنترل گردد .

۹- نکات ایمنی لازم را به نگهبانان علی الخصوص نگهبانان شب آموزش داده شود .

۱۰- از غرفه داران خواسته شود که از طبخ هر نوع غذا و یا چای در داخل غرفه ها جداً خودداری نمایند و از روشن کردن هر گونه وسیله گرمایشی مانند بخاری برقی و یا بخاری با سوخت نفت ، گاز و گازوئیل اکیداً خودداری نمایند .

مدیر بیمه های آتش سوزی

علی اکبر پارسا